令和8年度　維持管理状況に関する情報

周縁地下水の水質検査結果(第1期～第6期最終処分場)　別紙1

施設名	恵庭市最終処分場
施設住所	恵庭市盤尻255-2・506-1

		4期 モニタリング井戸				5期 モニタリング井戸				6期 モニタリング井戸			
		上流		下流		上流		下流		上流		下流	
		塩化物イオン (mg/L)	水温 (℃)	塩化物イオン (mg/L)	水温 (℃)	塩化物イオン (mg/L)	水温 (℃)	塩化物イオン (mg/L)	水温 (℃)	塩化物イオン (mg/L)	水温 (℃)	塩化物イオン (mg/L)	水温 (℃)
維持管理上の基準値		－	45以下	－	45以下	－	45以下	－	45以下	－	45以下	－	45以下
測定日	4月9日	5.00	10.10	井戸枯れ水位測定・採水不能		井戸枯れ水位測定・採水不能		井戸枯れ水位測定・採水不能		5.00	11.60	5.00	9.60
	5月14日	5.00	11.70	井戸枯れ水位測定・採水不能		井戸枯れ水位測定・採水不能		井戸枯れ水位測定・採水不能		2.00	13.00	2.00	10.30
	6月9日	5.00	11.60	井戸枯れ水位測定・採水不能		井戸枯れ水位測定・採水不能		井戸枯れ水位測定・採水不能		2.00	15.70	5.00	12.40

		浸出水下水道放流前				
		水素イオン濃度 (水素指数)	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	化学的酸素要求量 (mg/L)	浮遊物質量 (mg/L)	水温 (℃)
維持管理上の基準値		5.8以上8.6以下	60以下	90以下	60以下	45以下
測定日	4月2日	7.00	4.40	51.00	22.00	12.00
	5月7日	7.10	5.60	37.00	20.00	14.00
	6月4日	6.90	10.00	19.00	43.00	14.00